

Gorzyce, dnia 05.02.2008r.

ZP.342-03/08

ODPOWIEDZI NR I NA PYTANIA

Wójt Gminy Gorzyce prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „*Zakup i dostawa tłucznia i klinka*” udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców:

Pytanie 1:

Proszę określić, czy można zastosować zamiennie dla przedmiotu zamówienia zamiast:

- kruszywa 30-80 – kruszywo 40-80,
- kruszywa 10-32 – kruszywo 10-40,
- kruszywa 0-10 – kruszywo 4-16,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zamiennie frakcji kruszywa:

- kruszywo 30-80 – na kruszywo 40-80,
- kruszywo 10-32 – na kruszywo 10-40, natomiast nie wyraża zgody na zastosowanie zamiennie kruszywa frakcji 4-16 w miejsce frakcji 0-10.

Wójt Gminy Gorzyce