

ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA

Wójt Gminy Gorzyce prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „**Rewitalizacja obszaru i obiektów w Parku Olszynka w Bluszczowie wraz z konserwacją obiektu zabytkowego celem stworzenia przestrzeni publiczno-kulturalnej dla mieszkańców Bluszczowa**”, udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców:

Pytanie nr 1:

W opisie technicznym dział budowlany w pkt 5.3 napisano, że nawierzchnie mają być typu HanseGrand. Natomiast w przedmiarze robót w poz. 34 i 35 podana jest nawierzchnia z tuczni kamiennego bez sprecyzowania, czy chodzi o HanseGrand, czy też o inny tuczeń kamienny.

Jako, że cena samej nawierzchni typu HanseGrand, jak i sposób jej rozścielania znacznie różni się od typowych tuczniowych alejek, proszę o uściślenie jaki typ nawierzchni ma być zastosowany?

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia określa projekt budowlany i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, w którym przyjęto nawierzchnię typu HanseGrand.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej z zastrzeżeniem, że oferowana nawierzchnia będzie odpowiadała tym samym parametrom technicznym i wykonawstwa oraz będzie posiadała cechy wytrzymałości, trwałości, gwarancję - takie jak nawierzchnia HanseGrand lub lepsze. Wykonawca winien w ofercie udokumentować, iż zastosowana nawierzchnia posiada parametry nie gorsze niż HanseGrand.

WÓJT GMINY

Piotr Oslizło