

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Wójt Gminy Gorzyce prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „**Rozbudowa infrastruktury sportowej na boisku w Czyżowicach**”, udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania.

**Pytanie 1:** W pozycji nr 8 przedmiaru dotyczącego instalacji drenażowej jest zasypanie wykopów liniowych ... w ilości 186,6m<sup>3</sup>. Nie podano jednak w przedmiarze z jakiego materiału drenaż będzie obsypany.

**Odpowiedź:** Zgodnie ze STWIOR: Zasypanie rurociągu należy wykonać materiałem filtracyjnym (żwirem, piaskiem), zgodnie z dokumentacją projektową. Zasypanie powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia ułożonego przewodu. Po ułożeniu rurek należy wykonać obsypkę ze żwiru oraz piasku zagęszczonego ubijakiem - lekko ubić w sposób nie powodujący uszkodzenia i przemieszczenia rurek.

WÓJT GMINY  
*Piotr Oślizło*