



Ruz ≤ 10 om

Szczegóły instalacji ujęto w części opisowej projektu.

OPIS DACHU BUDYNKU:

Wys budynku 4,55m
 Papa termozgrzewalna
 na betonie
 Grubość blachy
 Uzupełniającej ≥ 0,5mm

INSTALACJA UZIEMIENIA I ODGROMOWA

PROJEKTANT Inż. Krystian TRONT	INWESTOR UG GMINY GORZYCE 44-350 Gorzyce ul.Kościelna 15	OBIEKT PRZEDSZKOLE PUBLICZNE ROGÓW ul. Szkolna 2a	SKALA 1:200
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Manfred HENNING		DATA 03.2011	NR RYS. 15