

ODPOWIEDZI NR I NA PYTANIA

Wójt Gminy Gorzyce prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko- Orlik 2012” w Gorzycach” udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców:

PYTANIE 1: Ministerstwo Sportu określiło warianty nawierzchni syntetycznych i wymagania formalne jakie te nawierzchnie mają spełniać jako:

Sztuczna trawa:

Wariant I Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna; polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m²

lub

Wariant II Wysokość włókna min. 40 mm na podkładzie z maty elastycznej jeżeli jest wymagana (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem laboratorium np. Labosport)

1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna; polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m²

A. Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

1. **Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd),** dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).
2. **Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008,** lub aprobaty technicznej ITB, lub rekomendacji technicznej ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.
3. **Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.**
4. **Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.**
5. **Autoryzacja producenta trawy syntetycznej,** wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Technologie układania nawierzchni:

***I Sposób:** Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana) Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.*

***II Sposób:** Technologia typu NATRYSK – na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana). Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.*

B. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobatą techniczną ITB, lub rekomendacją techniczną ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Niczym nieuzasadnione jest wobec powyższego wprowadzanie przez Zamawiającego wymagań technicznych sprzecznych z wytycznymi Ministerstwa Sportu. Zamawiający w załącznikach (**opis techniczny, przedmiar**) oraz STWIOR **opisał wymagania dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej i poliuretanu podając szczegółowe parametry techniczne tych nawierzchni. Postępowanie takie tj. wskazujące na konkretnego wykonawcę lub wąski krąg wykonawców jest niezgodne z wytycznymi Ministerstwa Sportu do realizacji programu Orlik w edycji 2009r.**

Intencją Ministerstwa, wprowadzoną poprzez publikację nowych wymagań co do nawierzchni syntetycznych dla edycji Programu „Moje Boiska – Orlik 2012” w roku 2009, było wyeliminowanie nieprawidłowości z współfinansowanego przez Ministerstwo Programu. Właśnie w zakresie nawierzchni syntetycznych Ministerstwo Sportu wydało specjalny zachowania uczciwej konkurencji przy formułowaniu warunków przetargowych:

„Jakielkolwiek zmiany „typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)” w treści: a) rozdziału 2, punktu 2.1 i 2.2, b) rozdziału 11, punkt 4.A i 4.B, spowodują odstępianie od dofinansowania inwestycji ze środków z budżetu państwa (Ministerstwa Sportu i Turystyki) i środków samorządowych (urzędów marszałkowskich).

Niejednoznaczne wymagania, zarówno dokumentowe jak i techniczne, w zakresie nawierzchni syntetycznych, wprowadzane przez Zamawiającego zapisami SIWZ i załącznikach, tj. adaptacja projektu budowlanego i STWIOR doprowadzić mogą dodatkowo do braku możliwości złożenia porównywalnych ofert przez Wykonawców ubiegających się o zamówienie i w konsekwencji do unieważnienia przetargu.

Czy wobec powyższego Zamawiający określi rodzaje nawierzchni syntetycznych wg wariantów zaproponowanych przez Ministerstwo Sportu?

Nadmieniamy, iż doprecyzowanie poruszanych kwestii leży w interesie zarówno Zamawiającego jak i Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie. Mając jednocześnie na uwadze zbliżający się termin składania ofert prosimy o szybką odpowiedź w przedmiotowym zagadnieniu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający po ponownym przeanalizowaniu dokumentacji projektowej wprowadza zmiany do SIWZ:

- 1) w pozycji 36 i 37 przedmiaru zagospodarowania terenu – grubość warstw zgodnie z wytycznymi Ministerstwa w technologii typu EPDM lub NATRYSK – przy realizacji zachować rzędną górnej warstwy nawierzchni,
- 2) w pozycji 38 przedmiaru zagospodarowania terenu należy przyjąć minimalną wysokość włókna 50 mm, typ włókna: monofil, skład chemiczny włókna: polietylen, ciężar włókna: min 11.000 Dtex, gęstość trawy: min 97.000 włókien/m².

Z up. WÓJTA
Helena Lazar
/Zastępca Wójta/