

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTA

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Olzie ul. Szkolna 24, prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „roboty budowlane polegające na dociepleniu dachu budynku Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Olzie przy ul. Szkolnej 24” udziela odpowiedzi na wniesione zapytania Wykonawcy.

1. Pytanie : w punkcie 8 książki przedmiarów przyjęto 70,5 m² zerwania papy pod wymianę zniszczonego deskowania to jest 20 % dachu. Natomiast w punkcie 26 – drobne naprawy pokrycia przyjęto 52,88 m² to jest – 15 % dachu.

Pytanie czy przewiduje się uzupełnienie papy po wymianie deskowania- jako robota dodatkowa.

Odpowiedź: Należy uwzględnić dodatkowe pokrycie z 2 warstw papy asfaltowej w miejscu wymiany deskowania (70,5 m²) – to będzie dodatkowa poz.nr 53 do przedmiaru robót.

2. Pytanie: proszę o precyzyjne określenie grubości papy nawierzchniowej SBS/200 na włókninie poliestrowej ponieważ jesr różnica w cenie np. papy grubości 4,8 oraz 5,2 mm.

Odpowiedź: Odpowiedź określa Specyfikacja Techniczna 04 dach-pokrycie w poz.2.1 (str.17) tj:

- papa termozgrzewalna podkładowa o grub. min.3,4 mm i sile zrywającej 700/500/40 [N/5cm] / %],
- papa termozgrzewalna nawierzchniowa min.4,4 mm sile zrywającej 700/500/40 [N/5cm/%]

3. Pytanie: z uwagi na różne średnice rur spustowych różnych producentów $\varnothing 100$, $\varnothing 105$, $\varnothing 110$ proszę o podanie producenta istniejących rur spustowych, które nie są przewidziane do wymiany celem dobrania odpowiednich lejów spustowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie może podać producenta rur spustowych z uwagi na to że montaż rur był prowadzony w 1992-3 r.

Dla sprawdzenia średnicy rur spustowych, Wykonawca może dokonać wizji na miejscu planowanych robót i dobrać odpowiednio rodzaj lejów .

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Olzie
Edyta Cogieł
mgr Edyta Cogieł