

ODPOWIEDZI NA PYTANIA oraz MODYFIKACJA SIWZ

Wójt Gminy Gorzyce prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „**Dostarczenie i zamontowanie czterech sztuk elektronicznych syren alarmowych wraz z centralą sterowniczą, oprogramowaniem i osprzętem**”, udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców.

Pytanie nr 1: Użyte zostały nazwy i znaki towarowe wskazujące jednoznacznie na jednego producenta systemów alarmowania, prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza urządzenia innych producentów o co najmniej równoważnych parametrach?

Odpowiedź: Użyte w dokumentacji przetargowej nazwy i znaki towarowe należy traktować jako przykładowe dla sprzętów i wyposażenia objętego przetargiem. Do przetargu dopuszczone będą również urządzenia innych producentów posiadające równoważne lub wyższe parametry techniczne.

Pytanie nr 2: Prosimy o wyjaśnienie, do jakich zastosowań zamawiający chce używać wskazanej transmisji FFSK, która po pierwsze nie jest używana przez żadne urządzenie odbiorcze wskazane przez zamawiającego, po drugie jest chroniona patentem i nie posiada uregulowania w Polskich Normach. Wskazanie powyższego, niemającego zastosowania w specyfikacji podanej przez zamawiającego standardu transmisji jest nie zrozumiałe – chyba, że istnieją inne uwarunkowania nie określone w SIWZ, które narzucają jego zastosowanie, oraz wskazuje jasno tylko na jednego producenta. Do czego zamawiający chce wykorzystać wskazany standard transmisji i czy zamawiający dopuszcza inny równoważny standard (sposób transmisji)?

Odpowiedź: Określony w SIWZ warunek zapewnienia transmisji danych w standardzie FFSK (przekaz cyfrowy pakietowy) pomiędzy centralą gminną a urządzeniami peryferyjnymi (syrenami elektronicznymi), ma na celu zapewnienie bezzakłócenowego odbioru tego sygnału przez te syreny, czego nie gwarantuje tonowy przekaz sygnału. Centrala gminna powinna pracować również w systemie STQC w celu zapewnienia łączności z istniejącym już na terenie naszej gminy systemem powiadamiania i alarmowania, dotychczas sterowanym jedynie z poziomu centrali powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, która posiada jedynie możliwość tonowego przekazu sygnału. Nadawanie sygnału cyfrowego pakietowego przez centralę gminną należy rozumieć jako wymóg zapewnienia odbioru sygnału w tym samym standardzie przez odbiorniki (syreny elektroniczne). Ponadto syreny elektroniczne powinny mieć możliwość odebrania sygnału nadanego z powiatowego centrum Państwowej Straży Pożarnej w systemie STQC (tonowy przekaz danych).

ZMIANY DO SIWZ

Zamawiający wprowadza zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ze względu na błędnie (omyłkowo) podane nazwy miejscowości.

W rozdziale II pkt 3 w miejsce dotychczasowej treści wprowadza się treść w brzmieniu:
"Opis przedmiotu zamówienia:

- demontaż dwóch istniejących modułów zdalnego uruchamiania syren mechanicznych w jednostkach OSP w Gorzycach i Olzie,
- zamontowanie w/w modułów w jednostkach OSP w Belsznicy i Bluszczowie,
- dostarczenie i zamontowanie czterech syren elektronicznych, modułów zdalnego uruchamiania, radiotelefonów nadawczo-odbiorczych syren, masztów syren, oraz okablowania i oprogramowania syren w jednostkach OSP w Gorzycach, Olzie, Gorzyczkach i Uchylsku.
- dostarczenie i zamontowanie w budynku Urzędu Gminy komputerowej stacji bazowej wraz z komputerem, oprogramowaniem i mapą rastrową, do sterowania syrenami alarmowymi za pomocą sygnału radiowego w zakresie VHF w kanale 12,5 kHz.

Szczegółowy opis wymaganych danych technicznych sprzętu określa załącznik B. Zdjęcia budynków Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) – w załączniku C."

W rozdziale II pkt 4 w miejsce dotychczasowej treści wprowadza się treść w brzmieniu:

"Miejsce zamówienia: gmina Gorzyce, powiat wodzisławski, woj. śląskie.

- miejsce demontażu istniejących modułów sterujących syrenami: OSP Olza, ul. Szkolna 3, OSP Gorzyce, ul. Kopernika 11 a
- miejsce zamontowania w/w zdemontowanych modułów: OSP Bluszczów, ul. Powstańców 34, OSP Belsznica, ul. Raciborska 53,
- miejsce zamontowania nowych syren elektronicznych wraz z osprzętem: OSP Gorzyce, ul. Kopernika 8, OSP Gorzyczki, ul. Wiejska 11 a, OSP Olza, ul. Szkolna 3, OSP Uchylsko, ul. Wiejska 64,
- miejsce dostarczenia i zamontowania komputerowej stacji bazowej: Urząd Gminy Gorzyce, ul. Kościelna 15."

Zamawiający dodaje również treść w rozdziale I pkt 2 SIWZ w brzmieniu:

"[...] w ramach mikroprojektu nr PL.3.22/3.3.04/09.01284 pt.: System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami w Dorzeczu Górnej Odry"

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło