

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Wójt Gminy Gorzyce prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przebudową drogi gminnej - ul. Dworcowa w miejscowości Czyżowice”, udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania.

Pytanie nr 1: Prosimy o doprecyzowanie parametrów technicznych rur PVC o średnicy 315 i 200 mm do wykonania kanalizacji deszczowej.


Odpowiedź: Do wykonania kanalizacji deszczowej należy zastosować rury grubościennne (lite) PVC SN 8 klasy S średnicy 315 x 9,2
PVC SN 8 klasy S średnicy 200 x 5,9

Pytanie nr 2: W przedmiarze robót sieci kanalizacji sanitarnej w poz. 41 i 42 użyto jednostek miar m3, a winno być m2 zgodnie z zapisem o „obmiarze dokonywanym w m2”.

Odpowiedź: W przedmiarze robót sieci kanalizacji sanitarnej w poz. 41 i 42 jednostka miary dla powierzchni umocnionych palami szalunkowymi winna być w m2, a nie jak podano w m3 (błędnie powielono za programem). Ilość jednostek jest prawidłowa i dotyczy m2.

Pytanie nr 3: W związku z nieprecyzyjnym zapisem, pkt II 11 oraz IV 2 SIWZ prosimy o uszczegółowienie co Zamawiający ma na myśli pisząc o jednej realizacji podobnej z wielkości i zakresu do przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający uzna za taką robotę budowlaną budowę kanalizacji sanitarnej na kwotę min. 1.000.000,00 zł brutto?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna budowę kanalizacji sanitarnej na kwotę min. 1.000.000,00 zł brutto za robotę podobną z wielkości i zakresu do robót stanowiących przedmiot zamówienia z jednym zastrzeżeniem, że wykazana realizacją będzie obejmowała również roboty drogowe, które stanowią znaczną część niniejszego zamówienia (przebudowa, remont drogi, odtworzenie nawierzchni asfaltowej, itp). Jednak Zamawiający za robotę podobną z wielkości i zakresu uzna także inne roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, roboty liniowe o podobnej technologii wykonania z tych samych lub podobnych materiałów, np. budowa wodociągu tłoczego wraz z pompownią oraz odtworzeniem nawierzchni asfaltowej na kwotę min. 1.000.000,00 zł.

Z up. WOJTA

Czesław Zychma
Zastępca Wójta