

Gorzyce, 26.11.2007 r.

ZP.GK-30/2/2007

ODPOWIEDZI NR II NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogowie”

Wójt Gminy Gorzyce prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogowie” udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców:

Pytanie 1:

Zamawiający dla wykonania kanalizacji sanitarnej przewidział deskowanie pełne z drewna w gruncie nawodnionym, a w związku z tym iż zamawiający obecnie prowadzi w tym rejonie roboty związane z kanalizacją deszczową, powinien zmienić technologię wykonania robót ziemnych, np. za pomocą deskowania samopogrążalnego, gdzie szerokości minimalne dla takiego deskowania wynoszą co najmniej 1,2 mb. Dlatego też prosimy o zwiększenie szerokości nawierzchni drogowej koniecznej do rozebrania 1 mb do co najmniej 1,2 mb. Przy zmianie technologii powierzchnia zwiększy się z 468,75 mb na $420 \cdot 1,2 + 13 \cdot 2,5 \cdot 1,3 = 546,23$ m² co przy wykonaniu nawierzchni może okazać się jeszcze za mało, w związku z już prowadzonymi robotami w drodze (kanalizacja deszczowa). Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę technologii wykonania robót ziemnych oraz zwiększenia robót koniecznych związanych z nawierzchniami. Nadmieniamy, że wykonanie tylko nawierzchni górnej (warstwa Ścieralna) dla kanalizacji sanitarnej z pominięciem obecnie wykonanej kanalizacji deszczowej nie zapewnia odpowiedniej jakości drogi i w przyszłości będzie budzić wiele kontrowersji co do jej jakości i roszczeń związanych z wykonanymi nawierzchniami.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie zmiany technologii wykonania robót ziemnych oraz zwiększenia robót ziemnych oraz zwiększenia robót koniecznych związanych z nawierzchnią – zamawiający informuje iż należy zastosować szerokość wykopu zgodnie ze specyfikacją i przedmiarem robót.

W związku z powyższym technologia prowadzenia robót budowlanych pozostaje bez zmian.

WÓJT GMINY

Piotr Dóslizło