

W odpowiedzi na zapytania w sprawie :

"Zapytania cenowego dla :Budowy studni wodomierzowej z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Olza przy ul. Wałowej"

1. Czy można zamienić studnię żelbetową na plastikową PE - walec fi 1800 dł 2500
Ad1. należy wykonać studnię żelbetową zgodnie z przedmiarem robót
2. Czy studnia będzie odwodniona - brak w przedmiarze
Ad2 studnia nie będzie podłączona do kanalizacji. W dnie komory należy wykonać rzapie w celu umożliwienia odwodnienia studni.
3. Jakie będą zawory antyskażeniowe fi 100 i fi 50 mm
(np typ BA 2760, 4760, 300 lub podobny - potrzebne jest odwodnienie)
Ad3 należy zabudować zawór antyskażeniowy typ EA
4. Czy wodomierze fi 50/25 i fi 25 mm mają być wyposażone w nadajnik impulsów
- filtr skośny fi 100 mm z jakim sitem 0,5 mm , 1,0 mm lub innym
Ad4. Zamawiający nie wymaga wyposażenia w nadajnik impulsów.
5. Brak w przedmiarze filtra przed zaworem antyskażeniowym fi 50 mm - uwagi j.w
Ad5 należy zabudować filtr skośny fi100 mm z sitem min. 1,5mm
6. Do kosztorysu należy dodać pozycję zabudowa filtra skośnego DN50 z sitem 1,25 mm.

WÓJT GMINY

Piotr Okrzęto

Andrzej M...