

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1), art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 3, art. 128 ust. 1 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity z 2012 r., poz. 145 ze zm.), a także w oparciu o art. 104 § 1, art. 162 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013 r., Dz. U. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 stycznia 2013 r. (data wpływu: 15 stycznia 2013 r.)

udzielam

pozwolenia wodnoprawnego dla Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach na wprowadzanie ścieków komunalnych, oczyszczonych za pomocą urządzeń stanowiących oczyszczalnię ścieków w Belsznicy przy ul. Wałowej 9a, do potoku Łęgoń III, poprzez istniejący wylot zlokalizowany w km 0+390 jego biegu.

- I. Pozwolenia udziela się na wprowadzanie ścieków komunalnych oczyszczonych za pomocą urządzeń stanowiących oczyszczalnię ścieków w Belsznicy przy ul. Wałowej 9a obciążoną 4409 RLM. Urządzenia stanowiące oczyszczalnię ścieków to:
- a) automatyczna krata schodkowa,
 - b) piaskownik wraz z systemem zgarniania, odbioru i separatorem piasku,
 - c) stacja zlewacza,
 - d) koryto pomiarowe,
 - e) przepompownia ścieków
 - f) zbiornik biosorpcji,
 - g) zbiornik biostabilizacji,
 - h) system dozowania koagulantu lub polimeru,
 - i) osadnik pionowy
 - j) przepompownia osadu,
 - k) układ do zagęszczania osadu metodą Draisad,
 - l) płyta ociekowa.

Ścieki dopływające na oczyszczalnię ścieków to ścieki komunalne, w skład których wchodzi ścieki bytowe, ścieki pochodzące z przemysłu mięsnego i warzywno-owocowego oraz z myjni samochodowych, a także wody opadowe i roztopowe. Ścieki komunalne po oczyszczeniu wprowadzane będą do potoku Łęgoń III, poprzez istniejący wylot, ilości maksymalnej godzinowej równej $72 \text{ m}^3/\text{h}$, średniodobowej równej $650 \text{ m}^3/\text{d}$ i maksymalnej rocznej równej $394\,200 \text{ m}^3/\text{rok}$. Wylot znajduje się w punkcie $49^\circ 58' 27'' \text{ N}$ i $18^\circ 21' 40'' \text{ E}$ szerokości i długości geograficznej.

Stężenia zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach komunalnych odprowadzanych do odbiornika zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1) i 2) lit. b) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.), nie przekroczą następujących wartości:

- BZT₅ – 25 mg O₂/l,

- ChZT_{Cr} – 125 mg O₂/l,
- zawiesiny ogólne – 35 mg/l,
- azot ogólny – 30 mg/l,
- fosfor ogólny – 3 mg/l,
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

II. Wnioskodawcę zobowiązuje się:

- a) do utrzymywania w należytym stanie technicznym przedmiotowego wylotu ścieków do potoku Łęgoń III,
- b) do utrzymywania (wykaszania skarp, odmulania dna) potoku Łęgoń III na odcinku od wylotu ścieków do ujścia potoku Łęgoń III do potoku Łęgoń I oraz potoku Łęgoń I na odcinku 20 m licząc od ujścia do niego potoku Łęgoń III w dół biegu,
- c) do wyłożenia dna potoku Łęgoń III narzutem kamiennym na odcinku 2 m, poniżej istniejącego zwężenia koryta tego potoku,
- d) do poinformowania administratora ciekłu o planowanych pracach utrzymaniowych na 7 dni przed ich rozpoczęciem,
- e) do uporządkowania teren w obrębie koryta ciekłu po wykonaniu robót,
- f) do powiadomienia Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Biuro Terenowe w Raciborzu o terminie rozpoczęcia robót z siedmiodniowym wyprzedzeniem,
- g) zapewnienia SZMiUW Biuro Terenowe w Raciborzu nadzoru nad robotami wykonywanymi w obrębie przedmiotowego ciekłu,
- h) w razie wystąpienia awarii będącej wynikiem niewłaściwej eksploatacji oczyszczalni ścieków, do podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do usunięcia przyczyn awarii, a następnie do likwidacji ich skutków,
- i) do prawidłowej eksploatacji urządzeń oczyszczających ścieki,
- j) utrzymywania (wykaszania skarp, odmulania dna) rowu na odcinku 30 m poniżej wylotu do rowu,
- k) do zagospodarowywania osadów ściekowych zgodnie z ustawą o odpadach.

III. Pozwolenia udziela się na podstawie dokumentacji pn. „Operat wodnoprawny na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do odbiornika – potoku Łęgoń III”, sporządzonej w styczniu 2013 r. przez Danutę Pieczkę.

IV. Pozwolenia na wprowadzanie przedmiotowych ścieków komunalnych do potoku Łęgoń III, udziela się na czas określony tj. do dnia 31 grudnia 2017 r.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VI. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń wodnych koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów w związku z otrzymaniem pozwolenia.

VII. Stwierdza się wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 27 kwietnia 2005 r. (OŚ-D-94-6223-18/17/25/2004/03) na wprowadzanie ścieków komunalnych innych niż ścieki bytowe po oczyszczeniu na urządzeniach stanowiących mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Belsznicy przy ul. Wałowej 9a do potoku Łęgoń III w km 0+390 jego biegu.

Uzasadnienie

W oparciu o art. 122 ust. 1 pkt 1) oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity z 2012 r., Dz. U. poz. 145), w dniu 15 stycznia 2013 r. do tut. Starostwa wpłynął wniosek Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków komunalnych, oczyszczonych za pomocą urządzeń stanowiących oczyszczalnię ścieków w Bełsznicy przy ul. Wałowej 9a, do potoku Łęgoń III, poprzez istniejący wylot zlokalizowany w km 0+390 jego biegu.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzonym w języku nietechnicznym.

Po zapoznaniu się z treścią podania i przedłożonej dokumentacji, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), a także art. 132 ust. 2 pkt 4), 5) i 6), ust. 5 pkt 1d) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia przedłożonego operatu wodnoprawnego (wezwanie z dnia 24 stycznia 2013 r., WOŚ.6341.5.2013).

W dniu 29 stycznia 2013 r. do tut. Starostwa wpłynęły brakujące informacje w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity z 2012 r., Dz. U. poz. 145 ze zm.) jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

- 1) szczególne korzystanie z wód;
- 2) regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;
- 3) wykonanie urządzeń wodnych;
- 4) rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;
- 5) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
- 6) piętrzenie wody podziemnej;
- 7) gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;
- 8) odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych;
- 9) wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
- 10) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1.

W myśl art. 37 pkt 2) ww. ustawy szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w szczególności wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Przez ścieki komunalne – rozumie się przez to ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych.

W świetle obowiązującego prawa koniecznym jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków komunalnych poprzez istniejących wylot do potoku Łęgoń III.

Z przedłożonych dokumentów wynika, iż zamierza się korzystać ze środowiska poprzez wprowadzanie ścieków komunalnych po oczyszczeniu na urządzeniach stanowiących mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w ilości maksymalnej godzinowej równej 72 m³/h, średniodobowej równej 650 m³/d i maksymalnej rocznej równej 394 200 m³/rok do

potoku Łęgoń III. Ścieki dopływające na oczyszczalnię ścieków to ścieki komunalne, w skład których wchodzi ścieki bytowe, ścieki pochodzące z przemysłu mięsnego i warzywno-owocowego oraz z myjni samochodowych, a także wody opadowe i roztopowe.

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1) i 2) lit. b) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.) ścieki komunalne inne niż ścieki bytowe, wprowadzane do wód nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lub powinny spełniać minimalny procent redukcji zanieczyszczeń określony w tym załączniku; innych substancji zanieczyszczających niż wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, z tym że jeżeli w skład ścieków komunalnych wchodzi ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne i pozostałe ścieki przemysłowe, to ilości substancji zanieczyszczających nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych dla pozostałych ścieków przemysłowych wartości określonych w tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do przedmiotowego rozporządzenia dla oczyszczalni o RLM od 2 000 do 9 999, stężenia zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach odprowadzanych do odbiornika, nie przekroczyć następujących wartości: BZT₅ – 25 mg O₂/l, ChZT_{Cr} – 125 mg O₂/l oraz zawiesiny ogólne – 35 mg/l. Natomiast zgodnie z załącznikiem 3 tabela II stężenia pozostałych zanieczyszczeń nie przekroczyć następujących wartości: azot ogólny – 30 mg/l, fosfor ogólny – 3 mg/l, węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

W operacji wodnoprawnym znajdują się badania jakości przedmiotowych oczyszczonych ścieków wprowadzanych do potoku Łęgoń III z których wynika, że ścieki te spełniają kryteria jakościowe określone w wyżej wskazanych przepisach prawa.

W aktach sprawy zamieszczono informację, iż w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2009 r., Dz. U. Nr 151, poz. 1220 ze zm.).

Starosta Wodzisławski zawiadomieniem z dnia 31 stycznia 2013 r. (WOŚ.6341.5.2013) poinformował strony o wszczęciu administracyjnego postępowania wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie. W zawiadomieniu tym pouczone, iż strony mają prawo składać wnioski i zarzuty w przedmiotowej sprawie w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

W dniu 8 lutego 2013 r. do tut. Starostwa wpłynęło pismo (mail) z dnia 8 lutego 2013 r. (BTR/BŁ/97/13) Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Biuro Terenowe w Raciborzu, który jako administrator ciek wniósł następujące uwagi i warunki:

- 1) w obrębie istniejącego wylotu należy przywrócić pierwotne parametry koryta (szerokość 1,80 m), a jego ubezpieczenie uzupełnić opaską faszynową,
- 2) istniejący wylot do ciek w km 0+390 należy zastąpić wylotem konstrukcji typu dokowego, którego przyczółek winien licować się ze skarpą ciek lub też wylot skierować zgodnie z kierunkiem przepływu wód w korycie, zaś skarpy w miejscu wylotu ubezpieczyć płytami ażurowymi pasem szerokości 2 m licząc od soi wylotu na wysokość 1,5 m,

- 3) zaprojektowany wylot należy posadzić na rzędnej umożliwiającej swobodny spływ wód,
- 4) dno cieku winno być zabezpieczone przed wymywaniem na długości 2 m w górę i 2 m w dół rzeki (licząc od przyczółków wylotu) i na całej szerokości koryta,
- 5) należy określić powierzchnię zajętą pod urządzenie wodne celem zawarcia umowy na oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami i określenia wymiaru opłaty rocznej,
- 6) należy utrzymywać odcinek przedmiotowego cieku (tj. wykaszanie skarp i odmulenie dna – prace należy wykonywać na bieżąco) na długości od wylotu z przedmiotowej oczyszczalni ścieków do 20 m poniżej połączenia cieku Łęgoń III z ciekami Łęgoń I, celem zapewnienia swobodnego odpływu,
- 7) o przeprowadzonych pracach utrzymaniowych należy informować administratora cieku na 7 dni przed ich rozpoczęciem,
- 8) teren w obrębie koryta cieku, po wykonaniu robót należy uporządkować,
- 9) o terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić tutejsze Biuro Terenowe z siedmiodniowym wyprzedzeniem celem spisania protokołu przekazania terenu,
- 10) SZMiUW zastrzega sobie nadzór nad robotami wykonywanymi w obrębie przedmiotowego cieku.

W dniu 8 lutego 2013 r. do tut. Starostwa wpłynęło pismo z tego dnia (GRW/641/2013) Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, w którym wniesiono o zobowiązanie inwestora do:

- 1) spełnienia warunków przy wprowadzaniu ścieków do potoku Łęgoń III zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 984),
- 2) badania wody powyżej wylotu ścieków oraz poniżej wylotu,
- 3) badania parametrów odprowadzanych ścieków,
- 4) przesyłania wyników badań ścieków oraz wody pobranych powyżej i poniżej wylotu ścieków uprawnionemu do rybactwa, co 3 miesiące (raz na kwartał),
- 5) podania współrzędnych geograficznych wylotu brzegowego,
- 6) informowania uprawnionego do rybactwa o awariach mogących mieć wpływ na jakość oraz ilość ścieków odprowadzanych do wymienionego cieku.

Starosta Wodzisławski wezwaniem z dnia 11 lutego 2013 r. (WOŚ.6341.5.2013) zwołał administracyjną rozprawę wodnoprawną w powyższej sprawie i wezwał do wzięcia w niej udziału. Rozprawę zwołano z uwagi na potrzebę ustosunkowania się stron do wniosków złożonych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Biuro Terenowe w Raciborzu oraz Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach.

Ponadto, na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) poinformowano strony, iż w związku z koniecznością prowadzenia dalszego postępowania dowodowego, decyzja w przedmiocie powyżej wskazanym zostanie wydana nie później niż do dnia 22 marca 2013 r.

W dniu 22 lutego 2013 r. w tut. Starostwie stawili się: pan Waldemar Niemiec – przedstawiciel Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Biuro Terenowe w Raciborzu, pan Jakub Machnik – dyrektor Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach, pani Danuta Pieczka – autor operatu wodnoprawnego, pani Izolda Gajowska i pani Justyna Markiewicz – przedstawicielki Urzędu Gminy Gorzyce.

Na rozprawie odniesiono się do wniosków SZMiUW Biuro Terenowe w Raciborzu określonych w piśmie z dnia 8 lutego 2013 r. W kwestii przywrócenia parametrów koryta

cieku Łęgoń III pan Waldemar Niemiec poinformował, że zawężenia koryta powoduje popiętrzenie wody w górnym odcinku, co powoduje podtopienia. Pan Jakub Machnik poinformował, że przewężenie zostało wykonane w 1980 r. Wskazał on, że wykonane przewężenie zostało uzgodnione przez przedstawicieli instytucji wodnych. Pani Danuta Pieczka wskazała, że przewężenie to nie ma wpływu na odprowadzanie przedmiotowych ścieków.

Odnosnie przebudowy wylotu ścieków do potoku Łęgoń III pan Waldemar Niemiec poinformował, że wylot zgodnie ze sztuką winien być pod kątem, nadto jego przyczółki stanowią przegrodę. Ponadto zasugerował, że wylot może zostać zatopiony. Autorka operatu wskazała, że wylot ścieków jest istniejący i należy uwzględnić spadki kanalizacji. Pan Jakub Machnik wyjaśnił, że konstrukcja istniejącego wylotu powoduje mieszanie ścieków, zaś może być przegrodą tylko przy wysokich stanach wód. Pani Justyna Markiewicz wskazała, że należy uwzględnić charakterystykę całego cieku, który biegnie po bardzo małych spadkach. Wskazał, że jej zdaniem nie ma związku pomiędzy przewężeniem koryta cieku a całym ciekiem. Pani Izolda Gajowska poinformowała, że do roku 2016 r. oczyszczalnia ścieków musi być wygaszona. Starosta Wodzisławski nie widzi potrzeby przebudowy wylotu ścieków, gdyż spełnia on swoją funkcję, jest w dobrym stanie technicznym. Również nieekonomicznym jest jego przebudowa mając w pespektywie do 3 lat jego likwidację.

W kwestii zabezpieczenia dna cieku przed wymywaniem pan Waldemar Niemiec wskazał, że chodzi o umocnienie ciężkimi płytami. Autorka operatu wodnoprawnego oraz dyrektor GZK Gorzyce poinformowali, że około 7 m poniżej wylotu dno i skarpy cieku są umocnione.

Podczas rozprawy zobowiązano wnioskodawcę do przedłożenia rysunku wylotu ścieków zgodnego ze stanem rzeczywistym.

Określenia powierzchni zajętej pod urządzenie wodne to sprawa pomiędzy wnioskodawcą a SZMiUW, Biuro Terenowe w Raciborzu. Kwestia ta nie ma wpływu na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie.

W sprawie utrzymania odbiornika ścieków w związku z wprowadzaniem do niego oczyszczonych ścieków pan Jakub Machnik poinformował, że namulenia piasku w Łęgoniu I nie mają związku odprowadzeniem ścieków do Łęgonia III. Ponadto, zadeklarował on, iż Zakład będzie utrzymywał odbiornik na umocnionym odcinku. Ustalono, że wnioskodawca określi na jakim odcinku zostaną umocnione skarpy cieku poniżej przewężenia koryta.

Podczas rozprawy ustalono, że:

- 1) odstąpiono od żądania przebudowy wylotu ścieków do cieku Łęgoń III wraz z umocnieniem koryta, z uwagi na planowaną likwidację oczyszczalni,
- 2) Gminny Zakład Kanalizacji w Gorzycach zobowiązał się do utrzymywania potoku Łęgoń III od wylotu do ujścia do cieku Łęgoń I oraz koryta cieku Łęgoń I na odcinku 20 m od ujścia potoku Łęgoń III.

Na rozprawie odniesiono się również do wniosków Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach określonych w piśmie z dnia 5 lutego 2013 r. Pan Jakub Machnik odnosząc się do wniosku o badanie wody cieku Łęgoń III poniżej i powyżej wylotu, ocenił je jako bezzasadne. W trakcie rozprawy zobowiązano GZK Gorzyce do przedłożenia badań wód cieku Łęgoń III, które zakład wykonywał w swoim zakresie. Dyrektor GZK w Gorzycach stwierdził, że nie ma potrzeby informowania Okręgu PZW o awariach, gdyż nie wynika to z przepisów prawa, a kogo należy informować wynika z instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków.

Starosta Wodzisławski zaznacza również, iż Zakład nie ma obowiązku przesyłania wyników badań jakościowych ścieków wprowadzanych do środowiska uprawnionemu do rybactwa, w tym przypadku Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach. Jednakże należy zaznaczyć, że Okręg PZW może wystąpić do korzystające ze środowiska jak i do Starosty Wodzisławskiego o takie informacje.

Jednocześnie Starosta Wodzisławski zauważa że zgodnie z art. 128 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity z 2012 r., poz. 145 ze zm.) w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, a w szczególności obowiązki wobec innych zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne lub uprawnionych do rybactwa, narażonych na szkody w związku z wykonywaniem tego pozwolenia wodnoprawnego. *Aby obowiązkami, o których mowa w art. 128 ust. 1 pkt 7 p.w. obciążyć zrzucającego ścieki, konieczne jest wykazanie, że uprawniony do rybactwa jest narażony na szkody w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego. Takie narażenie nie może być czymś abstrakcyjnym, będącym nawet w zgodzie z doświadczeniem życiowym mówiącym, że zrzut ścieków powoduje pogorszenie jakości wody, a tym samym powoduje pogorszenie warunków bytowania żyjących w niej organizmów żywych, w tym ryb. Musi ono być wykazane w postępowaniu konkretnymi dokumentami.* Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 września 2010 r. IV SA/Wa 996/10.

W dniu 1 marca 2013 r. do tut. Starostwa wpłynęło pismo z dnia 27 lutego 2013 r. Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach wraz przekrojem istniejącego wylotu ścieków, wynikami badań wody ciekłu Łęgoń III w zakresie wskaźnika BZT₅, oraz poinformowano, że ściany koryta przedmiotowego ciekłu w miejscu za wykonanym zwężeniem są umocnione opaską faszynową, która zapobiega rozmyciu skarp oraz poszerzeniu dna koryta. W celu dodatkowego zabezpieczenia dna ciekłu w miejscu przejścia zwężenia do pierwotnych parametrów koryta na długości 2 m zostanie wyłożone narzutem kamiennym.

Z przedłożonych wyników badań wody ciekłu Łęgoń III wynika, iż wartość BZT₅ waha się w granicach od 0 mg/l do 4 mg/l. Badania wykonano pomiędzy 11 lipca 2009 r. a 12 października 2012 r.

Wobec zebranego materiału w sprawie oraz obowiązujących przepisów prawa Starosta Wodzisławski nie widzi potrzeby nakładania na Zakład obowiązku wykonywania badań jakościowych wód potoku Łęgoń III poniżej oraz powyżej przedmiotowego wylotu ścieków.

Zawiadomieniem z dnia 4 marca 2013 r. (WOŚ.6341.5.2013) Starosta Wodzisławski, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), poinformował strony administracyjnego postępowania wodnoprawnego o możliwości składania wniosków i zarzutów w przedmiotowej sprawie oraz możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją. Strony postępowania wodnoprawnego nie skorzystały z powyższego uprawnienia w wyznaczonym terminie.

Toczące się postępowanie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy – Prawo wodne, zostało podane do publicznej wiadomości.

W myśl art. 127 ust. 3 ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat.

W myśl art. 140 ust. 1 ustawy – Prawo wodne organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, jest starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

Z przedłożonej do wniosku dokumentacji wynika, iż Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach posiada decyzję z dnia 27 kwietnia 2005 r. (OŚ-D-94-6223-18/17/25/2004/03)

udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków komunalnych innych niż ścieki bytowe po oczyszczeniu na urządzeniach stanowiących mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Belsznicy przy ul. Wałowej 9a do potoku Łegoń III w km 0+390 jego biegu. Zakład wniósł o wyeliminowanie tej decyzji z obrotu prawnego.

W dniu 31 stycznia 2013 r. Starosta Wodzisławski wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia ww. pozwolenia (zawiadomienie z dnia 31 stycznia 2013 r., WOŚ.6341.5.2013). Strony przedmiotowego postępowania administracyjnego nie złożyły wniosków i zarzutów do sprawy.

Pozwolenie wodnoprawne udzielone niniejszą decyzją, dotyczy tego samego korzystania z wód o którym mowa w decyzji z dnia 27 kwietnia 2005 r. Wobec czego niewygaszenie decyzji będącej w obrocie prawnym, spowodowałoby, że udzielone pozwolenie wodnoprawne dotknięte byłoby wadą określoną w art. 156 § 1 pkt 3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013 r., Dz. U. poz. 267).

Wobec powyższego Starosta Wodzisławski niniejszą decyzją wygasił decyzję Starosty Wodzisławskiego z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013 r., Dz. U. poz. 267) organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji stwierdza jej wygaśnięcie jeżeli decyzja, stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach za pośrednictwem Starosty Wodzisławskiego w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 217 zł w dniu 15 stycznia 2013 r. – dowód wpłaty KP nr 177/2013.



z up. STAROSTY
mgr inż. Ewa Zajac
Zastępca Naczelnika
Wydziału Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach, ul. Wałowa 9a, 44-362 Belsznica.
2. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Wróblewskiego 35, 40-032 Katowice.
3. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Biuro Terenowe w Raciborzu, ul. 1 Maja 8a, 47-400 Racibórz.
4. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole.
5. Wójt Gminy Gorzyce, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce.
6. aa

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice.