A–A



B–B



C–C



UWAGI:

1. Elementy studni z betonu B30
2. Elementy studni łączone na uszczelkę gumową
3. Rury włączać do studni za pośrednictwem przejścia szczelnego
4. H1, H2, H3, H4 – wg katalogu producenta kręgów
5. Izolacja studni nie może stykać się z rurami wykonanymi z PVC
6. Jeśli nie zaznaczono inaczej rzeczywista rzędna wlotu i wylotu równa jest rzędnej dna minimum ±5mm i zależy do pochylenia niwelety rur,
7. Jeżeli nie zaznaczono inaczej rzeczywista wysokość studni jest powiększona o 10cm z uwagi na wykonanie kinety w dnie studni.

PROJEKTOWANIE - NADZORY KONDROT KAZIMIERZ 44-217 RYBNIK ul. WANDY 11/16			
INWESTOR:	**GMINA GORZYCE** **44-350 GORZYCE ul. KOŚCIELNA 15**		
TYTUŁ OPRACOWANIA:	**BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NA DZIAŁKĘ GMINNĄ O NUMERZE 86/13 ZLOKALIZOWANEJ W GORZYCACH PRZY UL. RACIBORSKIEJ**		
TYTUŁ RYSUNKU:	**STUDNIA ϕ 1000 - KRĘGI BETONOWE** **PRZEPUST - ZARUROWANIE ROWU**		Skala: **1:25**
OPRACOWAŁ	tech. bud. Kazimierz KONDROT upr 658/84		Rys nr:
PROJEKTOWAŁ:	tech. bud. Kazimierz KONDROT upr 658/84		**4**