

**PROTOKÓŁ POKONTROLNY KOMISJI REWIZYJNEJ
Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W GORZYCACH PRZY UL. LEŚNEJ 46
OD 02.03.2018 – 09.03.2018 R.**

Skład Komisji:

1. Jan Worek – Przewodniczący Komisji
2. Katarzyna Koczwarą – Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Stanisław Zbroja – członek Komisji
4. Piotr Zimny – członek Komisji

Przedmiot kontroli:

1. Arkusze organizacyjne i stan zatrudnienia od roku szkolnego 2013/2014 do dnia kontroli.
2. Liczebność oddziałów oraz liczebność młodzieży w poszczególnych oddziałach od roku szkolnego 2013/2014 do dnia kontroli.
3. Inwestycje i remonty przeprowadzone w okresie od 2013 r. do dnia kontroli.

Przed rozpoczęciem kontroli Komisja Rewizyjna zapoznała Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzycach Panią Teresę Kluczka ze szczegółami przebiegu kontroli oraz zapytała czy wnosi uwagi, zastrzeżenia do przeprowadzanej kontroli.

Pani Dyrektor nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna w pełnym składzie rozpoczęła kontrolę w powyższej placówce w dniu 02.03.2018 r.

Komisja dokonała analizy arkuszy organizacyjnych i stanu zatrudnienia od roku szkolnego 2013/2014 do dnia kontroli.

- załącznik nr 1 - stan zatrudnienia administracji i obsługi oraz nauczycieli oraz wykaz ilości uczniów w poszczególnych klasach.

Komisja nie wniosła uwag.

Następnie rozpoczęto analizę inwestycji i remontów przeprowadzonych w okresie od 2011 r. do dnia kontroli.

Na tym zakończono kontrolę w dniu 02.03.2018 r.

Wyznaczono kolejny termin kontroli: 09.03.2018 r.

W dniu 09.03.2018 r. Komisja w składzie trzyosobowym tj. Jan Worek – przewodniczący Komisji, Stanisław Zbroja – członek Komisji, Piotr Zimny – członek Komisji, przystąpiła do dalszej analizy inwestycji i remontów przeprowadzonych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzycach.

- załącznik nr 2 – zestawienie remontów i inwestycji w okresie od 2013 r. do dnia kontroli.

Po przeanalizowaniu dokumentów z przeprowadzonych remontów Komisja nie wniosła uwag.

Dokumentacja będąca przedmiotem kontroli jest prowadzona rzetelnie i bez zastrzeżeń.

W dalszej części Komisja dokonała wizji następujących pomieszczeń:

- 1) sali dydaktycznej,
- 2) sali gimnastycznej,
- 3) biblioteki szkolnej,
- 4) łazienek dla uczniów,
- 5) sali dla dzieci przedszkolnych.

Do punktów 1, 2, 3, 5 nie wniesiono uwag.

Do odniesieniu do pkt 4 Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do p. Dyrektor Teresy Kluczka o poprawę systemu wentylacyjnego w łazienkach, ze względu na występujący tam nieprzyjemny zapach, zarówno w łazience dla chłopców, jak i dziewcząt.

W łazience dla chłopców całkowicie brakuje wentylacji, a w łazience dla dziewcząt występuje bardzo mała kratka wentylacyjna (wentylacja grawitacyjna), należałoby zatem przystąpić do wykonania prawidłowej wentylacji.

Kontrolę zakończono w dniu 09.03.2018 r.

Protokół pokontrolny sporządzono w dniu 15.03.2018 r.

- załącznik nr 3 (a-c) - Listy obecności.
- załącznik nr 4 (a-d) - Upoważnienia Komisji do przeprowadzenia kontroli.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jan Worek

Jan Worek
15.03.2018

Potwierdzam odbiór.

DYREKTOR SZKOŁY

T.K.
mgr Teresa Kluczka

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Kornela Makuszyńskiego
w Gorzycach
Gorzyczki, ul. Leśna 46,
tel. (32) 4511732
NIP 6472211598 Regon 00 1389939

