

UWAGI

1. Ubezpieczenie ścian wykopu zgodnie z przekrojem charakterystycznym.
2. Podsypka piaskowa grubości 20cm
   obsypka piaskowa 30cm ponad wierzch rury
3. Przed zamówieniem studni kanalizacyjnych należy wyznaczyć rzędną terenu w miejscu ich posadowienia celem określenia dokładnej wysokości studni i kątów w kinecie studni.

Inwestor:
Gmina Gietrzwałd
ul.150 Gietrzwałd, ul. Kościelna 15

Projekt:
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gietrzwałd na terenie sołectw: Rogóz, Bliszczyce, Dębe i Olsa. Projekt budowlany do zmiany pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej etap II rejonu 2.3 i Olsa.

Nazwa rysunku: Profil podłużny kanalizacja deszczowa 1

Opracował: mgr inż. Paulina Fedorkiewicz — Sprawdził: mgr inż. Ewa Sadecka

Projektował: mgr inż. Arkadiusz Sarna uprawnienia budowlane w spec. sieci, instal. sanitarnych bez ograniczeń, nr MAŁ/0397/POOS — Sprawdził: mgr inż. Ewa Sadecka uprawnienia budowlane w spec. sieci, instal. sanitarnych bez ograniczeń, nr MAŁ/0397/POOS

Data	Skala	Nr rys.	Branża
09.2021	1:100/1000	2	Sanitarna

Usługi Projektowe i Realizacja Inwestycji mgr inż. Arkadiusz Sarna
44-313 Wodzisław Śl., ul. Osadnicza 20