CZĘŚĆ NIE OBJĘTA PROJEKTEM



	PARTER (wys. 3,2m)
1	HALL
2	KLATKA SCHODOWA
3	WIATROŁAP
4	SEKRETARIAT
5	DYREKTOR
6	PEDAGOG
7	HIGIENISTKA
8	POM. SPRZĄTACZKI
9	ZAPLECZE
10	ŚWIETLICA
11	JADALNIA
12	WC
13	SZATNIA
14	WIATROŁAP
15	MAGAZYN
16	KUCHNIA
17	KORYTARZ

- Wył. 1-bieg 250V 6A wtynkowy
- Wył. 1-bieg 250V 6A wtynkowy. IP44
- Wył. schodowy 250V 6A wtynkowy
- Wył. 2-bieg 250V 12A natynk. IP54
- Oprawa świetlówkowa
- Oprawa żarowa lub enegooszcz.
- K — Oprawa uliczna typu LED
- Gniazdo 1-faz P+N+Z 10A 250V wtynkowy
- Gniazdo 1-faz P+N+Z 10A 250V wtynkowy IP44
- 3 — Gniazdo 3-faz 3P+N+Z 16A 400V natynkowy IP44
- K — Gniazdo 1-faz P+N+Z 10A 250V komputerowe
- Dz — Dzwonek szkolny
- EW — Oprawa ewakuacyjna
- EWK — Oprawa ewakuacyjna kierunkowa
- EWx — Oprawa ewakuacyjna i oświetleniowa
- Przycisk WGp.poż.

UKŁAD TN-S

RYSUNEK: INSTALACJA ELEKTRYCZNA -PARTER	PROJEKTANT: mg. inż. Marcin Tront Nr upr. SLK/3640/PWOE/11	PODPIS	
NAZWA PROJEKTU: Projekt instalacji elektrycznej związany z remontem instalacji elektrycznej SP w Olzie			
INWESTOR: Gmina Gorzyce 44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15	SKALA: 1:100	DATA: 11.2019	NR RYS: E-10
LOKALIZACJA: 44-353 Olza, ul. Szkolna 24			