

IZP.271.04.2021

Gorzyce, dnia 08.04.2021 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA_ zestaw 5**

Dotyczy: postępowania „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Olzie”

Stosownie do art. 284 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11.września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 ze zm.), zwanej dalej Pzp, Gmina Gorzyce z siedzibą w Gorzycach, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce, woj. śląskie, udziela wyjaśnień na zadane pytanie. Treść pytań oraz treść udzielonych wyjaśnień brzmi następująco:

Pytanie 1: Prosimy o dopuszczenie sztucznych traw spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego posiadających wytrzymałość pęczka na poziomie 72 N przed starzeniem oraz 51 N po starzeniu. Różnica między wymaganymi 52 N a oferowaną wartością 51 N po starzeniu jest w zupełności nieodczuwalna i zupełnie niewidoczna.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje wartość wyrywności pęczka na po starzeniu na poziomie 51 N.

Modyfikacja SIWZ:

Powyższą odpowiedź należy traktować jako modyfikację SIWZ.

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk