

**ZMIANA DO ZAPYTANIA CENOWEGO GMINY GORZYCE**

**„Remont pomieszczeń gospodarczych na archiwum”**

Na podstawie wniesionych drogą telefoniczną uwag potencjalnego oferenta co do zewnętrznych drzwi do remontowanych pomieszczeń w ramach powyższego zadania Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany drzwi aluminiowych na stalowe zgodnie z załączoną specyfikacją.

**W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 26.01.2022r. do godz.15.00**

Pozostałe warunki zapytania cenowego pozostają bez zmian.

**Uwaga:**

**Oferty złożone w terminie do 20.01.2022r. do godz. 15.00 zostaną zwrócone.**

Z up. WÓJTA  
Marek Jędrzek  
Kierownik Referatu  
Inwestycji i Zamówień Publicznych

W odpowiedzi na zapytanie potencjalnego oferenta do zadania

## Remont pomieszczeń gospodarczych na archiwum przy UG w Gorzycach

Informujemy, że istnieje możliwość zamiany drzwi aluminiowych POZ 19. o podanych parametrach projektowych zgodnie z poniższą pozycją kosztorysową

		RAZEM:	10,000000m2	10,0000
19	KNNRS 7/503/8	Drzwi aluminiowe Drzwi wyposażać w co najmniej 2 zamki antywłamaniowe oraz samozamykacz. Kolor szary U=1,3 klasa C4 antywłamaniowa		
Wycieszenie ilości robót:				
0,9*2,0*2			3,600000	
		RAZEM:	3,600000m2	3,600

na drzwi stalowe w kolorze antracyt RC4 zgodnie z specyfikacją jak poniżej

jako produkt referencyjny można przyjąć drzwi Drzwi Gerda Premium RC4

Stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, pokrytej wielowarstwowo antykorozyjnym lakierem podkładowym a następnie najwyższej jakości laminatem dekoracyjnym odpornym na niekorzystne warunki

1. materiał izolacyjny - piana poliuretanowa bezfreonowa, samozastygająca o podwyższonej gęstości
2. specjalna płyta dźwiękochłonna o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych
3. ułożone warstwowo, pogrubione stalowe pręty hartowane
4. zamek główny centralny
5. zamek dodatkowy górny
6. zamek pomocniczy dolny
7. rygiel pionowy
8. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
9. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
10. listwa zamykająca
11. uszczelka przylgowa

### W cenie drzwi

- skrzydło stalowe, przylgowe
- zamek główny ZW 3000 klasy 7C
- zamek dodatkowy ZW 550 klasy 7C
- wkładki w systemie jednego klucza klasa 6
- wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
- wzmocnione zawiasy 3D (regulacja skrzydła w trzech płaszczyznach) z blokadą demontażu i aluminiowymi osłonkami
- uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
- stalowa ościeżnica z uszczelką (do wyboru profile FA PREMIUM, FT PREMIUM)
- regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy
- próg użytkowy drewniany norweski z uszczelką (wys.19 mm ) lub metalowy laminowany z uszczelką ( wys. 19 mm )

